



OBČINA
BREŽICE

Cesta prvih borcev 18
p.p. 132
8250 BREŽICE

Telefon: 07 6205503
Telefax: 07 4990052

OBČINSKA UPRAVA

Kabinet župana

E-pošta: obcina.brezice@brezice.si
www.brezice.si

Številka: 843-0001/2016

Datum: 16.02.2016

POROČILO O VAJI
»VAJA – EVAKUACIJA IZ STAVBE DOMA KULTURE BREŽICE OB POŽARU
2016«,
IZVEDENE 26.01.2016



Izdelal:
višji svetovalec III,
Roman Zakšek

Pripravila:
vodja vaje,
Irena Rudman

1



Vsebina

1 UVOD	3
1.1 Opredeljene točke v Sklepu o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016« št. 843-0001/2016 z dne 07.01.2016.....	3
1.2 Obrazložitev	4
1.3 Predpostavka	4
2. NAMEN IN CILJI VAJE	4
3 PODATKI O VADBENCIH IN DRUGIH SODELUJOČIH NA VAJI	4
4 OCENA NAČRTOVANJA IN VODENJA VAJE	4
4.1 Ocena načrtovanja vaje.....	4
4.2 Ocena vodenja vaje	5
5 UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI OZIROMA POMANKLJIVOSTI	5
5.1 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje.....	5
5.2 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani Daniela Brumna po Zapisniku o praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz objekta št. ZPUE 001-01/2016 z dne 29.01.2016	5
6 PREDLOGI IZBOLJŠAV IN ODPRAVE UGOTOVLJENIH POMANKLJIVOSTI	5
6.1 Predlogi višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje	5
6.2 Predlogi Daniela Brumna	6
7 IZKUŠNJE PRIDOBLJENE NA VAJI	6

1 UVOD

Del strukture delne analize je povzet iz tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) ostala poglavja so pridana glede na potrebo posamezne vaje.

Na podlagi 16. alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US in 40/12 – ZUJF), sedmega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), smiselni uporabi Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08), 11. člena Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), 35. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in zadnjega odstavka šestega ter devetega poglavja Požarnega reda št. PR 056-1-09/2014, je Župan občine Brežice 07.01.2016 sprejel Sklep o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016« (v nadaljevanju: Sklep).

1.1 Opredeljene točke v Sklepu o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016« št. 843-0001/2016 z dne 07.01.2016

1. Pristopi se k izvedbi vaje evakuacije iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru na naslovu Trg izgnancev 12 v Brežicah.
2. Vaja bo praktična, napovedana, eno urna, manjšega obsega, ki jo organizira Kabinet župana v Občinski upravi Občine Brežice, z imenom »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016« (v nadaljevanju: Vaja).
3. Namen Vaje je praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, ki imajo v skladu z Najemno pogodbo št. P-0128-2012 z dne 10.05.2012 (št. zadeve 3523-0011/2012) v najemu dve pisarni ter so dnevno prisotni v stavbi, drugih najemnikov, ki se bodo slučajno znašli v prostorih stavbe ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih, s ciljem ugotovitev pomankljivosti obstoječega požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter na podlagi teh izdelava predlogov izboljšav za povečanje varnosti zaposlenih, najemnikov ter obiskovalcev, ki bodo zapisani v končni analizi Vaje in v poročilu o Vaji.
4. Za izdelavo načrta za izvedbo Vaje, izvedbo, organizacijo in logistično podporo pri izvedbi Vaje je odgovoren javni uslužbenec, Roman Zakšek na uradniškem delovnem mestu svetovalec za področje zaščite in reševanja v Kabinetu župana pri Občinski upravi Občine Brežice.
5. Vodja Vaje je direktorica Občinske uprave Občine Brežice, Irena Rudman.
6. Vadbenci oziroma aktivni udeleženci Vaje bodo vsi zaposleni v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Brežice, zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice kot obiskovalci in ostali najemniki, ki se bodo v trenutku vaje znašli v stavbi Doma kulture Brežice.

7. Za opazovanje in ocenjevanje Vaje se v skladu z drugim odstavkom 22. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami povabi kot strokovnjak s področja, ki se preverja na Vaji, predstavnik podjetja POSAVC d.o.o., Levstikova ulica 2/a, 8250 Brežice.

8. Stroške sodelovanja na Vaji krije vsaka udeležena organizacija zase.

9. Vaja se bo izvedla v torek, 26.01.2016 ob 12:30. uri.

10. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.

1.2 Obrazložitev

V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Zakona o varstvu pred požarom, 11. členom Pravilnika o požarnem redu in zadnjim odstavkom šestega poglavja Požarnega reda št. PR 056-1-09/2014, morajo odgovorne osebe oziroma lastniki ali uporabniki objektov v katerih se zbira več ljudi, najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

1.3 Predpostavka

Vaja se je izvedla v skladu z Načrtom za izvedbo vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016« št. 843-0001/2016 z dne 20.01.2016 s predpostavko, da je v enem izmed bolj požarno tveganih prostorih v stavbi Doma kulture Brežice, na odru dvorane zagorela zavesa zaradi dotrajane električne napeljave.

2. NAMEN IN CILJI VAJE

Namen Vaje je praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, ki imajo v skladu z Najemno pogodbo št. P-0128-2012 z dne 10.05.2012 (št. zadeve 3523-0011/2012) v najemu dve pisarni ter so dnevno prisotni v stavbi, drugih najemnikov, ki se bodo slučajno znašli v prostorih stavbe ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih, s ciljem ugotovitev pomankljivosti obstoječega požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter na podlagi teh izdelava predlogov izboljšav za povečanje varnosti zaposlenih, najemnikov ter obiskovalcev, ki bodo zapisani v končni analizi Vaje in v poročilu o Vaji.

3 PODATKI O VADBENCIH IN DRUGIH SODELUJOČIH NA VAJI

V Vaji je sodelovalo 48 zaposlenih v Občinski upravi Občine Brežice in 2 zaposleni pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice.

4 OCENA NAČRTOVANJA IN VODENJA VAJE

4.1 Ocena načrtovanja vaje

Vajo je načrtoval, organiziral in logistično podprl v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami javni uslužbenec, Roman Zakšek na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec za področje zaščite in reševanja v Kabinetu župana Občinske

uprave Občine Brežice, na podlagi Sklepa o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016« št. 843-0001/2016 z dne 07.01.2016.

Zaradi dvojne vloge Romana Zakška v načrtovanju Vaje in ocenjevanju, ocena načrtovanja vaje ne bo podana.

4.2 Ocena vodenja vaje

Vajo je vodila v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na podlagi Sklepa o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016« št. 843-0001/2016 z dne 07.01.2016, direktorica Občinske uprave Občine Brežice.

Vodenje vaje se oceni z oceno »odlično«.

5 UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI OZIROMA POMANKLJIVOSTI

5.1 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje

1) Noben udeleženec ob evakuaciji ni uporabil glavnega vhoda oziroma izhoda iz stavbe Doma kulture Brežice, ki vodi skozi predprostor na zahodni strani, temveč so izbrali evakuacijsko pot skozi vrata na južni strani stavbe, ki vodijo naravnost na odprto. Tako so si izbrali najlažjo pot na prosto skozi ozka vrata, ki bi lahko postala ob večjem številu udeležencev ob resničnem požaru zaradi želje po čim prejšnjem izhodu udeležencev tudi zamašek.

2) Zbirno mesto za udeležence ob požaru, ki je na severni strani stavbe, ni na primernem mestu, ker je preblizu stavbi in ne bi zagotavljalo varnosti udeležencem ter preprečevalo gasilcem uspešno posredovanje.

5.2 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani Daniela Brumna po Zapisniku o praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz objekta št. ZPUE 001-01/2016 z dne 29.01.2016

Ni ugotovljenih nepravilnosti oziroma pomankljivosti.

6 PREDLOGI IZBOLJŠAV IN ODPRAVE UGOTOVLJENIH POMANKLJIVOSTI

6.1 Predlogi višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje

1) Odgovorna oseba za evakuacijo oseb iz objektov in začetno gašenje požara bi morala ob požaru določiti izmed udeležencev osebo, ki bi udeležence enakomerno razvrščala proti obema izhodoma iz dvorane.

Obrazložitev: V svetu je veliko primerov, ko se veliko ljudi ni moglo rešiti iz goreče stavbe, ker so v svoji želji po čim prejšnjem izhodu na prosto s svojimi telesi zaprli izhod ter mnoge tudi do smrti pohodili.

2) Zbirno mesto za udeležence ob požaru v stavbi Doma kulture, ki je označeno v požarnem načrtu, bi bilo potrebno premestiti na primerno oddaljenost, ki bi zagotavljala varnost udeležencev in omogočala nemoteno delo gasilcev pri posredovanju ob požaru.

Obrazložitev: Kakor je razvidno iz požarnega načrta je zbirno mesto preblizu stavbi Doma kulture Brežice. Udeleženci bi se ob požaru tako kakor je pokazala Vaja najverjetneje zbrali v širokem krogu okoli table, ki označuje zbirno mesto in tako ogrožali svojo varnost ter s svojo prisotnostjo preprečevali hitro in uspešno posredovanje gasilcev ob požaru v stavbi.

6.2 Predlogi Daniela Brumna

Ni predlogov.

7 IZKUŠNJE PRIDOBLENE NA VAJI

Po izvedeni vaji so bogatejši za izkušnje vsi zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice in v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, kakor tudi načrtovalci ter pripravljavci požarnih načrtov in evakuacije ter požarnih redov.

Vse ugotovljene pomankljivosti bi bilo potrebno ob pripravi novih požarnih načrtov in evakuacije ter požarnih redov, vključiti vanje.