

1.21.6 Na posamezne faze predvidenih projektnih rešitev je treba za poseganja v nadzorovani pas plinovodov pridobiti soglasja Geoplina plinovodi d.o.o.. Vlogi za izdajo soglasja je treba priložiti ustrezno projektno dokumentacijo z upoštevanimi pogoji. Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremene investitorja. Investitorja bremene tudi stroški, ki bi nastali na plinovodih in uporabnikom zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali kasnejšem vzdrževanju.

Pojasnilo glede upoštevanja: upošteva se v pripravi PGD po sprejetju DPN.

1.22 OBČINA BREŽICE, BREŽICE; ŠT. 3507-9/06 Z DNE 6.6. 2008

1.22.1 Na tem območju veljajo naslednji PROSTORSKI AKTI OBČINE BREŽICE:

- Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986 – 2000 (Ur. l. SRS, št. 41/87, 8/88 in Ur. l. RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04) – v nadaljevanju »plan«.
- Odlok o usklajenosti (Ur.l.RS, št. 79/97, 45/99, 59/00, 27/01, 50/01, 33/02, 58/03, 55/06).
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Brežice (UI SRS 38/87, 25/88, UI RS 29/96, 50/98, 04/02, 102/06, 103/06) - v nadaljevanju PUP.
- Veljavni planski akti občine Brežice opredeljujejo območje Vrbine v pretežnem delu kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. Na tem območju niso opredeljeni načini urejanja prostora oz. prostorski akti za posamezne prostorske ureditve.
- Vsi kartografski deli so bili skladno z zakonodajo predani vašemu ministrstvu, tako da z njimi razpolagate (v fizični in digitalni obliki). V kolikor potrebujete še kaj, vam lahko naknadno dostavimo.
- Občina Brežice je vključena v Prostorsko informacijski sistem, tako da so nekateri prostorski podatki dosegljivi tudi na spletnih straneh PISO-ta: <https://www.geoprostor.net/piso>.

Izvečki iz prostorskih aktov so na voljo na Občini Brežice.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

1.22.2 Na tem območju občine Brežice veljajo ŠE NASLEDNJI ODLOKI, ki se nanašajo na posege v prostor:

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 5/99),
- Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode (Brežice - Ur. list RS, št. 76/97);
- Odlok o komunalnem prispevku v občini Brežice (Ur. list RS, št. 35/01);
- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Brežice - Ur. list RS, št. 50/98, 65/04).
- Informacije o veljavnih aktiv Občine Brežice so dosegljive tudi na občinski spletni strani: <http://www.brezice.si/>.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

- 1.22.3 Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku priprave državnega prostorskega načrta izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v DPN. Skladno z 96. in 97. členom ZVO-ja pričakujemo tudi, da bo država poskrbela za izvajanje monitoringa stanja okolja, in sicer najmanj » za tla, vodo in zrak«.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

- 1.22.4 Treba je zagotoviti obveščanje javnosti o okoljskih podatkih in dostop do okoljskih podatkov (106 in 110 člen Zakona o varstvu okolja-UPB Ur.l. RS št. 39/06).

Pojasnilo glede upoštevanja: zagotavljanje obveščanja javnosti o okoljskih podatkih je dolžnost in pristojnost MOP. Smernica se ne nanaša na vsebine, ki so predmet tega DPN.

Hrup:

- 1.22.5 V DPN določiti obveznost, da se v času izvajanja del zagotovi, da ne bo prihajalo do prekoračitve kritične ravni hrupa. V DPN določiti obveznost, da se izdela program monitoringa in se izvaja ves čas gradnje.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

- 1.22.6 Z regulacijo vodotoka reke Save ali osuševanjem zemljišč ob reki se naj ne uniči močvirij oz. vlažnih biotopov in je pri osuševanju zemljišč treba najmanj petino površine ohraniti v prvotnem stanju. (33. člen Zakona o divjadi in lovstvu, Ur. List RS, št. 16/04 z dne 20.02.2004, št. 120/06 in 17/08 z dne 19.02.2008).

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Predvidena je izvedba nadomestnih habitatov zaradi predvidene vključitve območja obstoječe gramoznice Vrbina v akumulacijski bazen. Osuševanje zemljišč ni predvideno oz. ni predmet tega DPN. Predvideni so ukrepi za reguliranje podzemne vode, dopuščena je možnost namakanja kmetijskih zemljišč.

- 1.22.7 V času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob bregovih reke Save in njenih pritokov, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja. (33. člen Zakona o divjadi in lovstvu, Ur. List RS, št. 16/04 z dne 20.02.2004, št. 120/06 in 17/08 z dne 19.02.2008).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Uredba določa obveznosti v zvezi z dinamiko izvedbe posegov, ki mora upoštevati čim večje varovanje naravnega okolja z upoštevanjem vegetacijskega obdobja rastlin, ribje drsti in drugih živalskih razvojnih ciklov.

- 1.22.8 Vodno korito reke Save oz. nastalo jezero, ki bo obdano s strmimi stenami, mora imeti na primernih mestih urejene izhode za divjad. (33. člen Zakona o divjadi in lovstvu, Ur. List RS, št. 16/04 z dne 20.02.2004, št. 120/06 in 17/08 z dne 19.02.2008).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Izdelana je strokovna podlaga DPN HE Brežice-Presoja življenjskih možnosti divjadi, ZGS OE Brežice Januar, 2010, rezultati te študije so upoštevani v OP in povzeti v DPN.

- 1.22.9 Na retenzijskih površinah se mora zgraditi otoke, ki morajo biti zadostno veliki in zaraščeni, da omogočijo umik divjadi v primeru visokih voda. Otoke zasajene z grmičevjem se naj zgradi tudi v sami strugi reke Save oz. na jezeru, na katerih bodo pogoji za gnezdenje in bivanje prosto živečih živali, zlasti ptic.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Izdelana je strokovna podlaga DPN HE Brežice-Presoja življenjskih možnosti divjadi, ZGS OE Brežice Januar, 2010, rezultati te študije so upoštevani v OP in povzeti v DPN. Gladinske razmere v poplavnem območju se ne bodo bistveno spremenile glede na današnje stanje..

- 1.22.10 Upravljavkam lovišč nadomestiti škodo, ki zaradi posega v prostor nastane zaradi zmanjšanja številčnosti oz. odhoda lovne divjadi z območja gradbišča oz. izpada dohodka zaradi vlaganja divjadi v lovišče.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano, ker ni predmet tega DPN, se pa lahko upošteva v postopkih po sprejetju DPN. Pristojni nosilec urejanja prostora za to področje te zahteve ni postavil.

- 1.22.11 Po končani izgradnji mora investitor zagotoviti sredstva za nakup divjadi za vlaganje v lovišča, da se ponovno zagotovi ustrezna številčnost divjadi na tem območju, saj se bo zaradi izgradnje in spremenjenih pogojev ta divjad preselila na druga območja.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano, ker ni predmet tega DPN, se pa lahko upošteva v postopkih po sprejetju DPN. Pristojni nosilec urejanja prostora za to področje te zahteve ni postavil.

- 1.22.12 Občina Brežice zahteva, da se jo seznanijo oz. da se ji dostavi po en izvod izdelanih študij po seznamu predhodnih strokovnih podlag in študij za potrebe izdelave državnih lokacijskih načrtov za HE Brežice in HE Mokrice.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v postopku priprave DPN.

- 1.22.13 V poglavju 3.1 Območja ohranjanja narave je potrebno prikazati tudi trenutno prisotne ornitofavne (vrst ptic) razdeljene po kategorijah zavarovanja.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v Okoljskem poročilu.

- 1.22.14 V poglavju III. Predstavitev načrtovanih ureditev je potrebno vključiti tudi lokacijo odlagališča naplavin in usedlin (akumulacijski mulj).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. V uredbi so podane zahteve za ravnanje z naplavinami (mivka, pesek, prod). Odlagališča sedimentov iz bazena so predvidena neposredno ob visokovodno-energetskih nasipih.

1.22.15 V poglavju III. Predstavitev načrtovanih ureditev je potrebno vključiti tudi ureditev nadomestnih habitatov in ureditev ribje steze.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

1.22.16 Seznam podrobnejših opredelitev DPN je potrebno dopolniti še tako, da se v DPN določiti obveznost, da se s projektno dokumentacijo predvidi čiščenje in način odlaganja odpadkov rečnih naplavin, ki bodo nastajala na rešetkah jezovne zgradbe in ob brežinah.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. V uredbi so podane zahteve za ravnanje z naplavinami (mivka, pesek, prod ter plavjem, ki bo odstranjeno z rešetk turbinskih vtokov. Prikazane so tudi lokacije odlagališč za sedimente.

1.22.17 Zagotoviti je potrebno, da se hidrotehnične lastnosti reke Krke zaradi umeščanja HE Brežice v naš prostor ter posledično tudi zaradi poglobljanja struge reke Save dol vodno od pregrade HE Brežice, ne smejo spremeniti.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Reka Krka je izvzeta iz območja DPN za HE Brežice, saj se vanjo ne posega. Predvidena je samo izvedba ukrepov za protipoplavno zaščito Krške vasi.

1.22.18 V DPN-ju je nujno potrebno prikazati oz. opisati tudi vplive NEK na bazen ter HE Brežice (npr. segreta voda, ki lahko povzroči razrast in bohotenje eutrofičnih bakterij, kar lahko bistveno spremeni oz. poslabša kvaliteto okolja za življenje)

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Prikaz oz. opis vplivov je predmet okoljskega poročila in ne samega DPN. Zahteva za zagotavljanje ustrezne temperature v Savi je v členu, ki govori o ukrepih za ohranjanje narave.

1.22.19 Infrastruktura: Na podlagi strokovnih podlag in variantnih rešitev naj se izdelajo idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovane prostorske ureditve.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v okviru strokovnih podlag za DPN.

1.22.20 Odvodnjavanje odpadnih voda: Za vsa naselja gorvodno od zaježitve HE Brežice (Šentlenart, Gornji Lenart, Trebež, Zgornji Obrež, Spodnja Pohanca, Arnovo selo, Zgornja Pohanca, Glogov Brod, Artiče in Dečno selo) je potrebno v DLN določiti obveznost izdelave potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo sekundarnega in primarnega kanalizacijskega omrežja z ustreznimi čistilnimi napravami za čiščenje komunalnih odpadnih voda, (ČN Brežice zahod), da se prepreči gnitje organskih snovi v stoječi vodi zaježitve, in le to v času izvedbe HE tudi izgraditi. PD mora upoštevati izhodišča iz Idejnega projekta, ki ga je izdelal REGION d.o.o. Brežice pod št. 2531/N-07 v juliju 2007.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano na območju ki je zajeto v območje DPN. Zahteva, ki se nanaša na območje zunaj tega DPN, pa se ne nanaša na vsebine, ki so predmet tega DPN. Odvodnjavanje odpadnih voda je tudi znotraj območja DPN obveznost Občine Brežice, ki mora skupaj z MOP in skladno s sprejetimi predpisi ter že vpeljana prakso zagotoviti vse zahtevane sisteme in ureditve. Zaradi lege nekaterih od omenjenih naselij

znotraj meje DPN, je potrebna uskladitev med Občino Brežice ter pristojnimi predstavniki MOP-a. V DPN za območje HE Brežice je načrtovana čistilna naprava Brežice Zahod.

- 1.22.21 V DPN določiti obveznost izdelave potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo obstoječih azbestno cementnih cevovodov na območju vasi Šentlenart-Spodnja Pohanca, Trebež-Spodnja Pohanca, Mali Vrh, Glogov Brod-Brezina- Dečno selo, Zgornji Obrež-Gornji Lenart, Črnc-Dečno selo, magistralni vodovod Brežice(Bizeljjska cesta-Rondo Trnje), Trebež-Dečno selo, Rondo Trnje-Lukež ter jih v času gradnje HE tudi izgraditi.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano na območju ki je zajeto v območje DPN. Zahteva, ki se nanaša na območje zunaj tega DPN, pa se ne nanaša na vsebine, ki so predmet tega DPN. Zamenjava obstoječih azbestno cementnih cevovodov je tudi znotraj območja DPN obveznost Občine Brežice, ki mora skupaj z MOP in skladno s sprejetimi predpisi ter že vpeljano prakso zagotoviti vse zahtevane sisteme in ureditve. Zaradi lege nekaterih od omenjenih naselij znotraj meje DPN, je potrebna uskladitev med Občino Brežice ter pristojnimi predstavniki MOP-a.

- 1.22.22 V DPN določiti obveznost, da se zagotovi nemoteno komunalno oskrbo vseh obstoječih komunalnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano

- 1.22.23 V DPN določiti obveznost, da se v času gradnje zagotovi vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaževanja tal in vode in zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

Promet:

- 1.22.24 V DPN določiti obveznost, da se promet v času gradnje organizira tako, da ne bo prihajalo do zastojev na obstoječem cestnem omrežju za kar se mora izdelati ustrezna projektna dokumentacija.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

- 1.22.25 V DPN določiti obveznost, da se pred začetkom gradnje HE Brežice izdela elaborat s posnetkom stanja o kvaliteti obstoječih cest in ostalih površin, po katerih bo potekal gradbiščni promet, oziroma po katerih se bo izvajalo preusmeritve prometa v času gradnje, za kar mora investitor oziroma izvajalec del podpisati dogovor z Občino Brežice o pogojih in odškodnini glede uporabe transportnih poti in uporabe drugih zemljišč.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Podpis dogovora ni predmet tega DPN.

- 1.22.26 V DPN določiti obveznost, da mora investitor in izvajalec del pred začetkom gradnje HE Brežice podpisati dogovor z Občino Brežice o pogojih, načinu in odškodnini glede odlaganja odvečnega materiala na območju Občine (ne glede na lastnino zemljišča), nastalega ob gradnji HE Brežice.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Uredba določa pogoje za odlaganje odvečnega materiala. Podpis dogovora z občino ni predmet tega DPN.

- 1.22.27 V DPN določiti obveznost, da se zagotovi ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve HE Brežice ne bo poslabšala, urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene obstoječe poti oziroma, da se bo zagotovila primerna prometna varnost, zaradi česar naj se določene ceste rekonstruira ter ob njih zgradi kolesarske steze in pločnike, in sicer:

- Sanira naj se most čez Savo v Čatežu ob Savi na cesti RI-219/1242
- Na odseku RII-419/1206 Čatež ob Savi – Krška vas naj se izvede rekonstrukcija vozišča ter zgradi pločnik in površine za kolesarje z javno razsvetljavo.
- Na odseku RI-220/1334 Brežice – Spodnja Pohanca naj se izvede rekonstrukcija vozišča ter zgradi pločnik in površine za kolesarje z javno razsvetljavo.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano. Navedene ureditve niso predmet tega DPN.

- 1.22.28 V DPN določiti obveznost, da se zagotovi ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve HE Brežice ne bo poslabšala, urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene obstoječe poti oziroma, da se bo zagotovila primerna prometna varnost, zaradi česar naj se določene ceste rekonstruira ter ob njih zgradi kolesarske steze in pločnike, in sicer, da se na lokalnih cestah, ki bodo predvidene za gradbiščne in transportne poti izvede sanacija vozišča v tem smislu, da bodo zmožne prevzemati predviden promet ter naj se zgradijo pločniki z javno razsvetljavo tam, kjer jih še ni.

Pojasnilo glede upoštevanja: delno upoštevano. Prvi del smernice, ki se nanaša na zagotavljanje varnosti in urejanje dostopov za nadomeščanje prekinjenih obstoječih poti, je upoštevan. Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov pa ni predmet tega DPN, razen v delu, za katerega Občina Brežice zagotavlja strokovne podlage in investitorja.

- 1.22.29 V DPN določiti obveznost, da se uredi tudi stari most čez Savo in Krko z inundacijo (LZ026031, pri čemer se na večih mestih predvidi možnost prehajanja z inundacije v prostor pod njo.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Ob obstoječih stopnicah je predvidena možnost izvedbe rampe v inundacijo ter navezava na kolesarsko omrežje.

- 1.22.30 V DPN določiti obveznost, da se sanira oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti, ceste in ostale površine, ki bodo zaradi gradnje HE Brežice ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane ter jih po gradnji v celoti obnoviti.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

1.22.31 V DPN določiti obveznost, da se predvidi ukrepe za takojšnje odpravljanje poškodb na voziščih in ostalih površin (bankine, mulde, čiščenje blata, pranje ceste, pometanje ceste, krpanje udarnih jam, polivanje ceste zaradi prašenja).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

1.22.32 V DPN pod točko 5 Infrastruktura, je potrebno med naštete kategorizirane državne in lokalne ceste na območju občine Brežice, ki so v meji DPN, zajeti tudi stari železni most v Brežicah, ki prečka reki Savo in Krko.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Kategorizirane ceste so z omenjenim dopolnilom navedene v prilogi Prikaz stanja prostora, v DPN pa je kategorizacija smiselno upoštevana.

1.22.33 Dovoz v času gradnje na desnem bregu reke Save ne sme v nobenem primeru potekati skozi naselje Krška vas ampak se mora le ta predvideti in kasneje tudi izvajati skladno z grafiko, ki vam jo prilagamo kot priloga št.1.

Pojasnilo glede upoštevanja: deloma upoštevano. Glavne transportne poti za gradbišče bodo potekale z levega brega. Ni pa možno povsem izključiti nekaterih dovozov z desnega brega, ker je treba tudi tam urediti brežine in zgraditi nasip za protipoplavno zaščito Krške vasi. Dovozi skozi Krško vas pa bodo minimalni, ker se bodo dela izvajala predvsem na nasipih.

1.22.34 V DPN je potrebno vključiti oz. predvideti tudi premostitev reke Save dolvodno od pregrade HE Brežice ter novo vzhodno obvoznico Brežice, skladno s strokovnimi podlagami za razvoj cestno prometne mreže z elementi idejne študije v občini Brežice, ki vam je bila s strani Občine Brežice že posredovana.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano, ker te ureditve niso predmet tega DPN.

1.22.35 Pri umeščanju dostopne ceste do HE Brežice, ki poteka mimo obstoječega doma upokojencev Brežice je potrebno upoštevati tudi širitev omenjenega doma in parkirnih prostorov pokopališča. Kot prilogo prilagamo grafični prikaz umestitve omenjene širitve. (Priloga št. 2).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Ureditve so usklajene z ureditvami načrtovanimi v OPPN.

1.22.36 V DPN je potrebno navesti, da dostop transportnega prometa do jezovne zgradbe v času gradnje na levem bregu reke Save poteka izključno le preko trase bodočega končnega dostopa do HE Brežice in v nobenem primeru ne preko obstoječe ceste v Vrbino mimo gradu kot je predvideno z osnutkom DPN-ja. Zahteva je, da se najprej izvede dostopna cesta do HE Brežice, po kateri bo lahko kasneje v fazi gradnje potekal transportni promet.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

Plin: smernice je podal Adriaplin d.o.o. Ljubljana:

1.22.37 V kolikor bodo posegi v zvezi z izgradnjo HE Brežice vplivali na obstoječe plinovodno omrežje oziroma njegov varnostni pas, je potrebno pri načrtovanju ostalih komunalnih vodov in graditvi objektov za zagotovitev obratovalne

varnosti plinovoda in priključnih plinovodov, izpolnjevati zahteve iz Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26, z dne 26.03.2002).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

1.22.38 Pri projektiranju je potrebno upoštevati predvideno plinovodno omrežje, za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

1.22.39 Projektant pridobi podatke pri koncesionarju plinovodnega omrežja Adriaplina d.o.o. Ljubljana.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni predmet tega DPN; se upošteva v postopku priprave PGD.

1.22.40 Vsa križanja in približevanja predvidenih objektov oz. komunalne infrastrukture s plinovodom morajo biti prikazana in projektno obdelana. V primeru, da bodo predvidene projektne rešitve zahtevale preprojektiranje plinovoda, jih je potrebno uskladiti s tehnično službo Adriaplina.

Pojasnilo glede upoštevanja: upošteva se v pripravi PGD po sprejetju DPN. Vse tangence bodo v PGD detajlno projektno obdelane na podlagi projektnih pogojev, ki jih NUP poda skupaj z mnenji.

1.22.41 V varnostnem pasu plinovoda in priključnega plinovoda, ki znaša 2 m na vsako stran plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljavca plinovoda. Pred posegom je potrebno od pooblaščenega upravljavca pridobiti soglasje za poseg v varnostni pas plinovoda oz. priključnih plinovodov.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni predmet tega DPN; se upošteva v postopku priprave PGD.

1.22.42 Pri koncesionarju je potrebno naročiti zakoličbo trase obstoječega plinovoda in priključnih plinovodov ter nadzor pooblaščenega upravljavca omrežja pri delih v varnostnem pasu plinovodov vsaj 10 dni pred pričetkom del. Najmanj teden dni pred pričetkom del je potrebno sporočiti koncesionarju ali pooblaščenцу naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo tel. številko ter datum pričetka del.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni predmet tega DPN; se upošteva v postopku priprave PGD.

1.22.43 V bližini plinovoda in priključnega plinovoda ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim.

Pojasnilo glede upoštevanja: upošteva se v pripravi PGD po sprejetju DPN. Vse tangence bodo v PGD detajlno projektno obdelane na podlagi projektnih pogojev, ki jih NUP poda skupaj z mnenji.

1.22.44 Čez plinovod izven cestišča ni dovoljen transport za težka vozila brez našega dovoljenja.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni predmet tega DPN; se upošteva v postopku priprave PGD.

1.22.45 Po zaključku del mora investitor pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omrežja, da so bili med gradnjo izpolnjeni projektni pogoji in zahteve nadzora ter da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni predmet tega DPN; se upošteva v postopku priprave PGD.

1.22.46 Vsa križanja in približevanja morajo biti vnesena v projekt izvedenih del, ta pa mora biti, kot osnova za izjavo o izpolnjenih projektnih pogojih, pravočasno dostavljena na Adriaplin d.o.o. Ljubljana.

Pojasnilo glede upoštevanja: upošteva se v pripravi PZI po sprejetju DPN. Vse morebitne tangence bodo detajlno projektno obdelane.

1.22.47 Vsi stroški s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na plinovodu med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v postopkih po sprejetju DPN v primerih tangenc in poškodb zaradi posegov, načrtovanih v tem DPN. Investitor je dolžan sanirati poškodbe na infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih, nastale zaradi gradnje in obratovanja hidroelektrarne Brežice in drugih prostorskih ureditev, ki so predmet tega DPN.

1.22.48 Investitor mora pridobiti tudi mnenje k lokacijskemu načrtu skladno z določbami ZUreP - 1 (Uradni list RS, št. 110, z dne 18.12.2002).

Pojasnilo glede upoštevanja: se upošteva v postopku priprave in sprejemanja DPN v skladu z ZPNačrt (UL RS, št. 33/07)

Protipoplavna zaščita:

1.22.49 V DPN je treba prikazati oz. predstaviti tudi rešitev protipoplavne zaščite objekta Budič na Čatežu ob Savi (ob sotočju reke Krke in Save). Zaradi velike utesnjenosti in težko predstavljenih kvalitetnih rešitev protipoplavne zaščite, je naš in pa predlog lastnika g. Petra Budič, da se preveri oz. predvidi možnost odkupa oziroma preselitve omenjenega objekta. Hkrati prilagamo podanim smernicam tudi pobudo oz. zahtevo g. Budiča o rešitvi omenjene problematike.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano. Objekt se ne nahaja v območju tega DPN in se bo reševala v okviru projekta HE Mokrice.

1.22.50 Z DPN-jem je treba poskrbeti za vse ustrezne ukrepe, ki bodo preprečili, da bi podtalnica ogrožala obstoječe objekte ter obstoječe kmetijske površine.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Predvideni so ukrepi za zniževanje podtalne vode ter pasivni zaščitni ukrepi objektov pred dvigom podzemne vode.

1.22.51 V DPN je treba prikazati oz. opisati tudi vplive umeščanja HE Brežice na športno rekreacijski center Grič in možne rešitve (protipoplavna varnost...)

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano. Območje ŠRC Grič se nahaja izven območja DPN za HE Brežice.

1.22.52 V DPN-ju mora biti zajeta celovita rešitev protipoplavne varnosti na obeh bregovih Krške vasi in ne samo na levem bregu, kot je predvideno z osnutkom. Poleg Krške vasi je treba zajeti tudi protipoplavno varnost vasi Velike Malence, saj je le ta prav tako poplavno ogrožena kot Krška vas.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Predvidena je izvedba nasipa in zidu ob objektu samem gorvodno od mostu. Dolvodno od mostu, kjer je tudi nekaj objektov, pa zaščita ni potrebna, ker bo visoka voda zaradi poglobitve Save nižja kot pri obstoječem stanju.

1.22.53 Pri predvidenih protipoplavnih rešitvah na levem bregu reke Krke v Krški vasi, je treba krajanom Krške vasi omogočiti oz. ohraniti tudi dostop do kopališča oz. reke Krke.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Predvidena je ohranitev vseh obstoječih dostopov, ki pa bodo nekoliko nadvišani.

1.22.54 V DPN-ju je treba že v tej fazi vključiti in predvideti, da se izvedejo vsi potrebni projekti, zagotovijo ter predvidijo območja (zemljišča) ter finančna sredstva za izgradnjo protipoplavnih nasipov za zaščito vasi Loče, Mihalovec in Rigonce pred visokimi vodami Save in Sotle.

Pojasnilo glede upoštevanja: območje ni predmet tega DPN. Ta protipoplavna zaščita bo predmet DPN za območje HE Mokrice.

1.22.55 Poleg upoštevanja že izdelane dokumentacije je naša zahteva, da se izdelajo oz. upoštevajo še sledeče študije oz. strokovne podlage:

- za zaščito mesta Brežice in bližnjih naselij Skopice, Krška vas, Šentlenart... pred poplavami se mora izdelati strokovne podlage o zaščiti pred visokimi vodami in podtalnico zaradi zgrajenih HE gorvodno na reki Savi - v mejo DPN vključiti vse ureditve oz. poselitvena območja za zaščito pred poplavami - 100 letnimi visokimi vodami, prav tako je potrebno pred poplavami zaščititi kmetijske površine - 25 letnimi visokimi vodami;
- določiti deponijo za odlaganje mulja iz HE Brežice. Predvideti in izvesti je potrebno monitoring usedlin zaradi eventualnih težav z muljem tudi na rokavih in pritokih vodotokov in o stanju v okolju je potrebno obveščati lokalno skupnost in javnost v skladu z Arhuško konvencijo in zakonodajo, ki določa obveznosti o obveščanju prebivalcev v stanju v okolju;
- študijo elektromagnetskega sevanja (ker se pojavljajo vprašanja in dileme o vplivih elektromagnetskega sevanja je javnosti potrebno strokovno predstaviti in povedati, ali je kakšen vpliv ali ne?);
- študijo ali analizo gnitja organskih snovi zaradi stoječe vode in dviga temperature, ker se v poletnih mesecih pri HE Vrhovo zaznava neprijeten vonj (če so podatki že znani le te vključiti v DLN);
- izdelati analizo eventualnega izlitiya nevarnih snovi iz industrijskih obratov gorvodno (kislina, lugi, kurilna olja) in s tem posledično čiščenje;
- proučitev vplivov HE na obstoječe infrastrukturne naprave in objekte (cesta, voda, kanalizacija, itd.);

- potrebno je naročiti in izdelati študijo vplivov zaježitve vode (ne samo HE Brežice, temveč vseh HE) na spremembo mikro klime;
- izdelati študiji, ki bosta preverila vpliv poglobitve struge Save na podtalnico ter posredno vpliv na oskrbo s pitno vodo in namakanje kmetijskih površin, kot tudi vpliv na vodonosnike
- vpliv segrete vode (od NEK) na lokalno mikroklimo,
- študija tveganja vpliva bazenskih usedlin na kvaliteto podtalnice in pitne vode (še posebej na črpališče v Brezini),
- študija vpliva potresnega območja na metodo tesnjenja dna bazena,
- vpliv izgradnje na naravne vrednote državnega pomena, naravne vrednote lokalnega pomena, ekološko pomembna območja in območja Nature 2000 (lokacije navedene v osnutku),
- študija trenutno prisotne ornitofavne s poudarkom na prisotnih redkih in ogroženih vrstah ptic in vpliv izgradnje bazena na njihove preživetvene možnosti.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano, delno v okviru izdelave strokovnih podlag za DPN HE Brežice, potrebne projektne rešitve pa v fazi IDP (IBE, julij 2009, dopolnjeno marec 2010), v delu pa je tudi študija »Izdelava hibridnih hidravličnih modelov za območje spodnje vode HE Krško, območje HE Brežice in območje HE Mokrice«. Vprašanja glede sevanja, klime in eutrofikacije so obravnavane v OP. Vplivi na infrastrukturo, visokovodne zaščite, odlagališča sedimentov so predmet IDZ in nadaljnjih projektov. Lokacije za odlagališča za sedimente so opredeljena.

1.22.56 Smernice upravljavca lokalne javne gospodarske infrastrukture (Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.)

3.22.56.A Pri pripravi DPN za hidroelektrarno Brežice morajo biti upoštrevane naslednje smernice:

VODOVOD

- Pogoje in način oskrbe z vodo, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi z vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavcev vodovodov v zvezi z dobavo in odjemom vode iz javnega vodovodnega omrežja določa Odlok o oskrbi s pitno vodo (1.člen Odloka o oskrbi s pitno vodo Uradni list RS, št. 50/98);
- Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor v bližini javnega vodovodnega omrežja, je ob javnih vodovodnih cevovodih varovalni pas v katerem je raba prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu vodovoda je dovoljena le s soglasjem upravljavca vodovoda (41. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo Uradni list RS, št. 50/98);
- Varovalni pas vodovoda znaša na vsaki strani 1,5 m merjeno od osi vodovoda (17. člen Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči Uradni list RS 114/03);
- Priključitev objektov na javno vodovodno omrežje je dovoljena samo s soglasjem za priključek, ki ga izda upravljavec vodovoda, oziroma pogodbo o